

Siège social : **ALKERN FRANCE**  
62440 HARNES

Établissement : **ALKERN FRANCE**  
ALKERN FRANCE SAINT ANDRE DE LA ROCHE  
ZI L'ENSOLEIADO  
06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE


### MARQUE NF - ENTREVOUS EN BÉTON

**DÉCISION D'ADMISSION N°261.001 du 02/12/98**  
**DÉCISION DE RECONDUCTION N°261.026 du 14/02/24**

Cette décision atteste, après évaluation, que les produits désignés ci-après sont conformes au référentiel de certification **NF 034 Entrevous en béton** (consultable et téléchargeable sur le site [www.cerib.com](http://www.cerib.com)) et à la norme **NF EN 15037-2/A1:2011** (les spécifications sur ces produits sont rappelées au verso).

En vertu de la présente décision notifiée par le CERIB, AFNOR Certification accorde à l'établissement mentionné ci-dessus le droit d'usage de la marque NF, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF 034, pour les produits désignés ci-après.

Pour le CERIB



Cédric FRANCOU

Le Responsable des activités de certification

06S008

Code interne : A

#### CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Les principales exigences du référentiel de certification sont rappelées au verso.

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Yassine AFIRI

y.afiri@cerib.com

Tél.: 02 37 18 48 22

*Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.*

*Le droit d'usage de la marque NF est accordé pour une durée de 3 ans sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier la présente décision.*

Signification de la ligne code interne :

O => une page observation est annexée au présent certificat

A => usine bénéficiant d'un allègement de fréquence d'audit/inspection par tierce partie

B => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle du béton frais (1)

G => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle des granulats (1)

(1) L'indice associé est celui de la décision de première autorisation

**EXTRAIT DES SPECIFICATIONS DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION**  
(Norme NF EN 15037-2:2009/A1:2011 et caractéristiques complémentaires éventuelles)

**EQUIVALENCE ENTRE LES DENOMINATIONS FRANCAISES ET LA NORME NF EN 15037-2:2009/A1:2011**

		Dénominations françaises			
		Entrevous de coffrage		Entrevous porteur	
		simple	résistant	simple	à table de compression incorporée
Dénominations selon NF EN 15037-2	faiblement résistant	<b>NR</b>			
	semi-résistant		<b>SR</b>		
	résistant			<b>RR-PS</b>	<b>RR-TCI</b>

**CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES :** **Classe T1** classe retenue pour la marque NF pour la longueur et la hauteur

**Tolérances dimensionnelles**

Longueur et hauteur	: ± 10 mm
Largeur	: ± 5 mm
Feuillure d'appui	: ± 3 mm
Autres dimensions	: ± 5 mm

**Dimensions minimales**

Largeur minimale de la feuillure d'appui:	Classe N1 ≥ 20 mm	Classe N2 ≥ 25 mm
Paroi supérieure des entrevous résistants (e):	Classe TF1 ≥ 30 mm	Classe TF2 ≥ 35 mm
Chanfrein des entrevous résistants:	Largeur ≥ 30 mm	Hauteur ≥ (2/3).e

**CARACTERISTIQUES D'ASPECT**

Les entrevous ne doivent présenter aucune fissure ou épaufrure pouvant nuire à leur performance mécanique.

**CARACTERISTIQUES MECANIQUES**

**Classe R1** classe retenue pour la marque NF pour la longueur et la hauteur

**Résistance au poinçonnement - flexion**

Résistance caractéristique minimale pour chaque type d'entrevous

Type d'entrevous	valeur minimale de la résistance caractéristique au poinçonnement-flexion (kN)
NR	1,5
SR	2,0
RR	2,5

L'essai est effectué au délai de livraison. La résistance caractéristique est calculée pour une garantie de 95%.

Pour les modèles pilotes, une carte de contrôle est établie.

Lors des essais, tous les résultats individuels  $P_i$  doivent être supérieurs ou égaux à la valeur  $B_i=0,8.P_{rk}$ , où  $P_{rk}$  est la résistance caractéristique.

**Résistance à la compression longitudinale**

La résistance caractéristique à la compression longitudinale doit être vérifiée sur les entrevous résistants et semi-résistants lorsque le fabricant déclare une valeur supérieure ou égale à 20MPa pour une prise en compte dans le calcul du système de plancher fini.

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**

**Masses volumiques**

Les masses volumiques apparentes des entrevous et la masse volumique absolue du béton ne doivent pas s'écarter de ± 10% des valeurs déclarées.

Elles sont à déclarer en alternative aux essais prévus pour les propriétés acoustiques et thermiques, ainsi que pour la résistance au feu du système de plancher fini.

**Spécifications pour le béton de granulats légers**

L'amplitude de la variation dimensionnelle entre états conventionnels extrêmes doit être ≤ à 0,45 mm/m.

Dans le cas des entrevous résistants, le béton de granulats légers doit être au moins de classe LC12/13, avec une masse volumique minimale de 800 kg/m<sup>3</sup> conformément au paragraphe 11.3.1 de l'EN 1992-1-1: 2004.

**Signification de la ligne "code interne"**

- O : une note de commentaires est annexée au présent certificat
  - A : usine bénéficiant d'un allègement de la fréquence d'audit/inspection par tierce partie
  - G : usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle des granulats (1)
  - B : usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle du béton frais (1)
- (1) l'indice associé est celui de la décision de première autorisation.

**MARQUE NF - ENTREVOUS EN BÉTON**
**Établissement : ALKERN FRANCE**  
**06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE**
**Liste des produits certifiés**
**Décision n°261.026**

Page : 3

Types			Dimensions entrevous (cm) Haut x Long x Larg	Cloisons verticales	Feuillure		Paroi supérieure des RR (Classe)	Masses volumiques (kg/m <sup>3</sup> )	
SR	RR-PS	RR-TCI			Dimensions (mm)	Classe		Apparente des entrevous	du béton constitutif
X	/	/	6.5x20.0x52.0	PLEIN	20x43	N1	/	2100	2100
X	/	/	12.0x20.0x53.0	2	24x37	N1	/	1010	2100
X	/	/	12.0x22.5x52.0	2	20x43	N1	/	945	2100
X	/	/	16.0x20.0x53.0	2	24x37	N1	/	880	2100
X	/	/	16.0x22.5x52.0	2	20x43	N1	/	865	2100
X	/	/	20.0x20.0x53.0	2	24x37	N1	/	780	2100
X	/	/	20.0x22.5x52.0	2	20x43	N1	/	825	2100
X	/	/	25.0x20.0x52.0	2	20x43	N1	/	1005	2100